

ООО «Электромашиностроительный завод»

ИНН/КПП 7725685690/772501001

Юр. адрес: 115114, Москва, Дербеневская 14, 2

Санкт-Петербург, В.О. Средний Проспект, 86, оф.271

Чебоксары, Проспект 9 пятилетки, 5а

Москва, Озерковская набережная, д.22/24, оф. 226

Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, литер ББ оф. 202

Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 85



ЭМЗ

Электромашиностроительный завод
Управляя энергией, создаём будущее

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Комплектная трансформаторная подстанция киосковая

№	Характеристики подстанции	Комплектация			
1	Тип трансформаторной подстанции	☐ Проходная	☐ Тупиковая		
2	Мощность силового трансформатора				
	Номинальное напряжение, кВ	☐ 6 кВ	☐ 6,3 кВ ☐ 10 кВ ☐ 10,5 кВ		
3	По числу трансформаторов	☐ 1 трансформатор	☐ 2 трансформатора		
4	Тип силового трансформатора	☐ ТМ ☐ ТМГ	☐ ТС ☐ ТСЛ		
5	Схема и группа соединения обмоток трансформатора	☐ Δ/Y_n	☐ Y/Y_n ; ☐ Y/Z_n		
6	Принудительное охлаждение трансформатора с воздушно-барьерной и литой изоляцией (Да/Нет)	☐ да	☐ нет		
6	Принудительное охлаждение трансформаторного отсека. (Да/Нет)	☐ да	☐ нет		
	Материал токоведущих шин	☐ Алюминий	☐ Медь		
Распределительное устройство высокого напряжения (УВН)					
	Исполнение ввода	☐ Воздушный	☐ Кабельный		
	Тип выключателя нагрузки или разъединителя (нужное отметить)	ВНА ☐ ; ВНР ☐ ; ВНБ ☐ ; РВЗ ☐ ; РЛК ☐ ; РЛНД ☐ ; РЕ ☐ ; РВФ ☐ ; РВФЗ ☐ ; РВО ☐ . Другое:			
	Номинальное напряжение/Номинальный ток	/			
	Токоограничивающие предохранители типа ПКТ (номинальный ток/ток отключения)	/			
	Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 10(6) кВ	☐ Р	☐ О		
Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)					
	Исполнение по выводу отходящих линий со стороны НН	☐ Воздушный	☐ Кабельный		
Таблица рекомендуемых вводных аппаратов, трансформаторов тока					
S, кВА	Выключатель	Разъединитель	Выключатель-предохранитель	ТТ (измерение)	ТТ (учет)
25	ВА 88-33(100А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-31(100А) ☐	50/5 ☐	50/5 ☐
40	ВА 88-33(100А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-31(100А) ☐	70/5 ☐	70/5 ☐
63	ВА 88-33(100А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-31(100А) ☐	100/5 ☐	100/5 ☐
100	ВА 88-33(160А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-35(250А) ☐	150/5 ☐	150/5 ☐
160	ВА 88-37(250А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-35(250А) ☐	300/5 ☐	300/5 ☐
250	ВА 88-37(400А) ☐	РЕ 19-37(400А) ☐	ВР-32-37(400А) ☐	400/5 ☐	400/5 ☐
400	ВА 88-40(630А) ☐	РЕ 19-39(630А) ☐	ВР-32-39(630А) ☐	600/5 ☐	600/5 ☐
630	ВА 88-43(1000А) ☐	РЕ 19-41(1000А) ☐		1000/5 ☐	1000/5 ☐
1000	ВА 88-43(1600А) ☐	РЕ 19-43(1600А) ☐		1500/5 ☐	1500/5 ☐
1600	ВА 50-45(2500А) ☐	РЕ 19-45(2500А) ☐		2500/5 ☐	2500/5 ☐
2500	ВА 50-45(4000А) ☐	РЕ 19-47(4000А) ☐		4000/5 ☐	4000/5 ☐
Другое:					

ООО «Электромашиностроительный завод»

ИНН/КПП 7725685690/772501001

Юр. адрес: 115114, Москва, Дербеневская 14, 2

Санкт-Петербург, В.О. Средний Проспект, 86, оф.271

Чебоксары, Проспект 9 пятилетки, 5а

Москва, Озерковская набережная, д.22/24, оф. 226

Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, литер ББ оф. 202

Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 85



ЭМЗ

Электромашиностроительный завод
Управляя энергией, создаём будущее

Установка ОПН (Да/Нет)		☐ Да		☐ Нет		
Тип, ном напряжение, допустимое длительное напряжение						
Установка вольтметра и амперметра (Да/Нет)		☐ Да		☐ Нет		
		☐ Пофазное		☐ Линейное		
Установка счетчика электроэнергии		☐ Да		☐ Нет		
Тип счетчика:		☐ Активный		☐ Реактивный		
		☐ Активнореактивный				
По умолчанию устанавливается		Ртутный 230 AR				
Отходящие линии низкого напряжения в РУНН						
Автоматический выключатель	Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий					
ВА 88	16А	20А	25А	31,5А	40А	50А
	100А	125А	160А	200А	250А	320А 400А
ВА 88	160А	200А	250А	320А	400А	500А 630А
ВА 88	320А		400А	500А		630А
Фидер уличного освещения (Да/Нет).		☐ Да		☐ Нет		
Тип выключателя, номинальный ток, А (по умолчанию ВА 47-29 ЗР, 16 А)		Другое:				
Фотореле уличного освещения (Да/Нет)		☐ Да		☐ Нет		
Тип фотореле освещения (по умолчанию ФР-75)		Другое:				
Конструкция корпуса КТПК						
Все металлоконструкции КТПК оцинкованы (Да/Нет)		☐ Да		☐ Нет		
		Другое:				
Дополнительные требования:						
Количество КТПК:						

Сведения о заказчике:

Наименование организации: _____

Контактное лицо: _____

Дата заполнения: _____